

**Laboratorio Agropecuario Provincial**

Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia  
 Telf.: 921 43 06 11/ 921 43 06 00 - Fax: 921 44 36 15  
 E-mail: aguas@prodestursegovia.es  
 C.I.F. Q-4000124-J

**LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE**  
 PZA. POBOS, S/N  
 LA LOSA  
 40420 SEGOVIA  
 A/A: 317

**Bol. Análisis: 16-05-0231-0**

**F. toma muestra:** 26/05/2016      **F. entrada:** 26/05/2016      **F. inicio:** 26/05/2016      **F. finalización:** 01/06/2016  
**Tomador:** PRODESTUR  
**Denominación:** Análisis Agua de Consumo  
**P. toma muestra:** PM-ETAP LA LOSA  
**Referencia:** C.I. 16-05-0091-1 - EXCESO DEPÓSITO  
**Remitido por:** LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE  
**Objeto:** ACH. Muestra de Confirmación (T.25)  
**Escritos relac.:** /  
**Tipo envase:** Envase plástico grande 1l con tiosulfato  
**F. boletín:** 01/06/2016

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
* <b>Rcto. aerobios totales a 22 °C</b> <i>Método recuento en placa (I-PE-G-003)</i>	5	ufc/ ml	Hasta 100	R.D. 140/2003- Depósito/ETAP
* <b>TURBIDEZ</b> <i>Método nefelométrico (I-PE-G-010)</i>	0.6	UNF	Hasta 1	R.D. 140/2003- Depósito/ETAP



**Ensayos validados por:**  
 Area Físico-Químico  
 Area Microbiología

**Fdo. Ana Mª Escorial Yuste**  
**Responsable laboratorio**