

Laboratorio Agropecuario Provincial

Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia
 Telf.: 921 43 06 11/ 921 43 06 00 - Fax: 921 44 36 15
 E-mail: aguas@prodestursegovia.es
 C.I.F. Q-4000124-J

Bol. Análisis: 17-10-0215-0

LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE PZA. POBOS, S/N LA LOSA 40420 SEGOVIA A/A:	317
--	-----

F. toma muestra: 23/10/2017 *F. entrada:* 23/10/2017 *F. inicio:* 24/10/2017 *F. finalización:* 27/10/2017
Tomador: PRODESTUR
Denominación: Agua de Consumo
P. toma muestra PM-RED DE LA LOSA-FUENTE C/REAL
Referencia: C.I. 17-10-0170-0
Remitido por: LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE
Objeto: ACH. Muestra de Confirmación (T.25)
Escritos relac.: /
Tipo envase: Envase plástico grande 1l con tiosulfato
F. boletín: 27/10/2017

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
* BACTERIAS COLIFORMES TOTALES <i>Método filtración sobre membrana (I-PE-G-001)</i>	0	ufc/100 ml	Hasta 0	R.D. 140/2003
* Escherichia coli <i>Método filtración sobre membrana (I-PE-G-001)</i>	0	ufc/100 ml	Hasta 0	R.D. 140/2003



Ensayos validados por:

Area Microbiología

Fdo. Ana Mª Escorial Yuste
Responsable laboratorio