

Laboratorio Agropecuario Provincial

Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia
Teléfono: 921 43 06 00
E-mail: aguas@prodestursegovia.es
C.I.F. Q-4000124-J

Bol. Análisis: 20-07-0246-0

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE

PZA. POBOS, S/N
LA LOSA
40420 SEGOVIA
A/A: Mercedes Otero

317

F. toma muestra: 23/07/2020 **F. entrada:** 23/07/2020 **F. inicio:** 23/07/2020 **F. finalización:** 28/07/2020
Tomador: PRODESTUR * Toma de muestra no amparada por la acreditación
Denominación: Análisis Agua de Consumo
P. toma muestra: PM-INT-ASEOS-AYUNTAMIENTO DE LA LOSA
Referencia:
Remitido por: LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE
Objeto: ACH. Análisis de grifo (T.41)
Escritos relac.: /
Tipo envase: Envase plástico grande 1l con tiosulfato
F. boletín: 30/07/2020

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
* BACTERIAS COLIFORMES TOTALES <i>Método filtración sobre membrana (I-PE-G-001)</i>	0	ufc/100 ml	Hasta 0	R.D. 140/2003
* Escherichia coli <i>Método filtración sobre membrana (I-PE-G-001)</i>	0	ufc/100 ml	Hasta 0	R.D. 140/2003
* OLOR <i>Método de diluciones (I-PE-DAP-101)</i>	0	Índice de dilución	Hasta 3	R.D. 140/2003
* SABOR <i>Método de diluciones</i>	0	Índice de dilución	Hasta 3	R.D. 140/2003
* COLOR <i>Método fotométrico (I-PE-G-006)</i>	10	mg/l escala Pt/Co	Hasta 15	R.D. 140/2003
* TURBIDEZ <i>Método nefelométrico (I-PE-G-010)</i>	0.7	UNF	Hasta 5	R.D. 140/2003
CONDUCTIVIDAD a 20 ° C <i>Método electrométrico (PEE-03)</i>	45	µS/cm	Hasta 2500	R.D. 140/2003
pH <i>Método electrométrico (PEE-02)</i>	6.8	Unidad de pH	De 6.5 a 9.5	R.D. 140/2003
* AMONIO <i>Método espectrofotométrico (I-PE-G-008)</i>	<0.05	mg NH ₄ ⁺ /l	Hasta 0.5	R.D. 140/2003
* CLORO LIBRE RESIDUAL <i>In situ (I-PE-DAP-102)</i>	0.42	mg/l	Hasta 1	R.D. 140/2003

Laboratorio Agropecuario Provincial

Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia
Teléfono: 921 43 06 00
E-mail: aguas@prodestursegovia.es
C.I.F. Q-4000124-J

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Bol. Análisis: 20-07-0246-0

LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE

PZA. POBOS, S/N
LA LOSA
40420 SEGOVIA
A/A: Mercedes Otero

317

F. toma muestra: 23/07/2020 **F. entrada:** 23/07/2020 **F. inicio:** 23/07/2020 **F. finalización:** 28/07/2020

Tomador: PRODESTUR

* Toma de muestra no amparada por la acreditación

Denominación: Análisis Agua de Consumo

P. toma muestra: PM-INT-ASEOS-AYUNTAMIENTO DE LA LOSA

Referencia:

Remitido por: LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE

Objeto: ACH. Análisis de grifo (T.41)

Escritos relac.: /

Tipo envase: Envase plástico grande 1l con tiosulfato

F. boletín: 30/07/2020

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
-----------	-----------	--------	-----------------	------------

Ensayos validados por:

Area Físico-Química
Area Microbiología



Fdo. Ana Mª Escorial Yuste
Responsable laboratorio