

San Agustín, 23 40003 SEGOVIA - SEGOVIA
Tlno. 921430600
E.Mail: aguas@prodestursegovia.es
Q4000124J

Boletín de Análisis: 24-000521-0**Identificación del Cliente****Nombre** LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE**Código cliente** 317**Dirección**

PZA. POBOS, S/N LA LOSA
- SEGOVIA

Datos de la muestra**Datos analíticos****Tomador** PRODESTUR SEGOVIA**Fecha Toma Muestra** 06/11/2024**Procedimiento** *Toma de muestra no amparada por la acreditación**Matriz analítica** Aguas de consumo**Motivo de control** Control en grifo**P. toma muestra** PM-INT-ASEOS-CENTRO CULTURAL-LA LOSA**Referencia****Tipo envase** Envase de plástico con tiosulfato**Fecha Recepción** 06/11/2024**Fecha Inicio Análisis** 06/11/2024**Fecha Final Análisis** 09/11/2024**Fecha Emisión Informe** 12/11/2024**Análisis grifo**

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Valor ref.	Método
*Cloro libre residual	0,6	mg/L	1	In situ (I-PE-DAP-102)
Escherichia coli	<1	ufc/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A:2017
Recuento de colonias a 22 °C	<1	ufc/mL	100	UNE-EN ISO 6222:1999
*Color	0	mg/L escala Pt/Co	15	Método fotométrico (I-PE-G-006)
*Turbidez	0,7	UNF	4	Método nefelométrico (I-PE-G-010)
Conductividad a 20 ° C	51	μS/cm	2500	PEE-03
pH	6,6 ±0,2	Unidad de pH	6,5 - 9,5	PEE-02
*Plomo	<2	μg/L	10	Absorción atómica

Legislación de la Muestra

R.D. 3/2023

- La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.
- Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
- Microbiología: Valores de 1-2 ufc se consideran Detectado y valores entre 3-9 ufc se consideran como N° Estimado. Los resultados obtenidos transcurrido un tiempo superior al indicado en la ISO 19458:2006 (o según normas específicas) pueden verse afectados.
- Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada tal como se recibió.

Ana Mª Escorial Yuste
Jefe Sección Agricultura