

San Agustín, 23 40003 SEGOVIA - SEGOVIA
Tlno. 921430600
E.Mail aguas@prodestursegovia.es
Q4000124J

Boletín de Análisis: 25-000560-0**Identificación del Cliente****Nombre** LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE**Código cliente** 317**Dirección**

PZA. POBOS, S/N LA LOSA
- SEGOVIA

Datos de la muestra**Tomador** PRODESTUR SEGOVIA**Fecha Toma Muestra** 19/02/2025**Procedimiento** *Toma de muestra no amparada por la acreditación**Matriz analítica** Aguas de consumo**Motivo de control** Control en grifo**P. toma muestra** PM-INT-ASEOS-CONSULTORIO MEDICO-LA LOSA**Referencia****Tipo envase** Envase de plástico con tiosulfato**Datos analíticos****Fecha Recepción** 19/02/2025**Fecha Inicio Analisis** 19/02/2025**Fecha Final Análisis** 22/02/2025**Fecha Emisión Informe** 25/02/2025**Análisis grifo**

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Valor ref.	Método
*Cloro libre residual	0,1	mg/L	1	In situ (I-PE-DAP-102)
Escherichia coli	<1	ufc/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A:2017
Recuento de colonias a 22 °C	15	ufc/mL	100	UNE-EN ISO 6222:1999
*Color	5	mg/L escala Pt/Co	15	Método fotométrico (I-PE-G-006)
*Turbidez	2,8	UNF	4	Método nefelométrico (I-PE-G-010)
Conductividad a 20 ° C	36	µS/cm	2500	Método conductimétrico (PEE-03)
pH	6,5 ±0,2	Unidad de pH	6,5 - 9,5	Método potenciométrico (PEE-02)
*Plomo	<2	µg/L	10	Absorción atómica

Legislación de la Muestra

R.D. 3/2023

- La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.
- Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
- Microbiología: Valores de 1-2 ufc se consideran Detectado y valores entre 3-9 ufc se consideran como N° Estimado. Los resultados obtenidos transcurrido un tiempo superior al indicado en la ISO 19458:2006 (o según normas específicas) pueden verse afectados.
- Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada tal como se recibió.

Ana Mª Escorial Yuste
Jefe Sección Agricultura