Laboratorio

San Agustín, 23 40003 SEGOVIA - SEGOVIA
Tlno. 921430600
E.Mail aguas@prodestursegovia.es
Q4000124J

INFORME DE ENSAYO

Boletín de Análisis: 25-002239-0

Identificación del Cliente

Nombre	**LA LOSA, AYUNTAMIENTO DE**	***Código cliente***	317
Dirección	PZA. POBOS, S/N LA LOSA - SEGOVIA		

Datos de la muestra

Tomador	PRODESTUR SEGOVIA
Fecha Toma Muestra	20/08/2025
Procedimiento	*Toma de muestra no amparada por la acreditación
Tipo de muestra	Aguas de consumo
Motivo de control	Análisis de control
P. toma muestra	PM-DEP-INTERMEDIO-LA LOSA
Referencia	
Tipo envase	Envase de plástico con tiosulfato

Datos analíticos

Fecha Recepción	20/08/2025
Fecha Inicio Analisis	20/08/2025
Fecha Final Análisis	23/08/2025
Fecha Emisión Informe	26/08/2025
Descripción	Aguas

Análisis depósito/red

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Valor ref.	Método
***Cloro libre residual**	1,0	mg/L	1	In situ (I-PE-DAP-102)
Bacterias coliformes	<1	ufc/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli	<1	ufc/100 mL	0	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A:2017
Recuento de colonias a 22 ºC	<1	ufc/mL	100	UNE-EN ISO 6222:1999
***Enterococos**	<1	ufc/100 mL	0	Método filtración sobre membrana
***Olor**	1	Índice de dilución	3	Método de diluciones (I-PE-DAP-101)
***Sabor**	1	Índice de dilución	3	Método de diluciones
***Color**	10	mg/L escala Pt/Co	15	Método fotométrico (I-PE-G-006)
***Turbidez**	0,9	UNF	4	Método nefelométrico (I-PE-G-010)
Conductividad a 20 º C	64	µS/cm	2500	Método conductimétrico (PEE-03)
pH	7,3	Unidad de pH	6,5 - 9,5	Método potenciométrico (PEE-02)

Legislación de la Muestra

R.D. 3/2023

- La incertidumbre se encuentra calculada y a disposición del cliente en el laboratorio.
- Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
- Microbiología: Valores de 1-2 ufc se consideran Detectado y valores entre 3-9 ufc se consideran como Nº Estimado. Los resultados obtenidos transcurrido un tiempo superior al indicado en la ISO 19458:2006 (o según normas específicas) pueden verse afectados.
- Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada tal como se recibió.

Ana Mª Escorial Yuste
Jefe Sección Agricultura

Firmado digitalmente:
Ana Mª Escorial

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº660 / LE1256

Los ensayos y/o observaciones marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC